

PIANTA PIANO TERRA

GRUPPO PRESSURIZZAZIONE ELETTRICO



GRUPPO PRESSURIZZAZIONE ELETTRICO TRIFASE 400V
Assorbimento pompa a NPSH=16 6,4 kW
MOTORE ELETTRICO TRIFASE 400V
Potenza/Ampere/Frequenza 7,5 kW/14,2 A/50 Hz
ELETTROPOMPA PILOTA TRIFASE 400V
Potenza/Ampere/Frequenza 1,1 kW/3,2 A/50 Hz

scala 1:25

PARTICOLARE INSTALLAZIONE GRUPPO DI ATTACCO MOTOPOMPA VV.F. UNI 70



SCAVO E POSA IN OPERA TUBAZIONE



UNA VOLTA EFFETTUATO LO SCAVO SECONDO LE MODALITA' DI PROGETTO E NEL RISPETTO DELLE QUOTE, E' BUONA NORMA LIVELLARE IL FONDO DELLA TRINCEA CON SABBIA. UNA VOLTA POSATO IL TUBO RINFIANCARLO SEMPRE CON MATERIALI OTTIMAMENTE COSTIPABILI.
SOPRA LO STRATO SUPERIORE DI SABBIA, PUO' ESSERE UTILIZZATO MATERIALE FINE PROVENIENTE DALLO SCAVO, IN STRATI COSTIPATI DI CIRCA 30 cm DI ALTEZZA.
PER ULTERIORE RIEMPIMENTO SI PUO' USARE IL MATERIALE DI RECUPERO, SEMPRE CHE SIA OTTIMAMENTE COSTIPABILE. SI ESCLUDONO QUINDI MATERIALI SATURI D'ACQUA.
IL RIEMPIMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO PROCEDENDO SECONDO UN UNICO VERSO, E SE POSSIBILE DURANTE LE ORE FRESCHE DELLA GIORNATA.

LEGENDA

- IDRANTE UNI-45 ø1-1/2" PORTATA = 120 lt./min. CON TUBO DA M20
- ATTACCO MOTOPOMPA UNI 70 – ø2"1/2 installato in pozzetto.
- TUBAZIONE A VISTA O SOTTO TRACCIA ACCIAIO zn SS – UNI 8863
- TUBAZIONE INTERRATA POLIETILENE AD ALTA DENSITA' – PN 16

PARTICOLARE INSTALLAZIONE N.1 IDRANTE UNI 45



COMUNE DI BOMPORTO
Provincia di Modena

Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, Piani annuali 2013 - 14 -15 - 16 - 18 Opere Pubbliche, Allegato D/1 Edilizia scolastica ed Università Ordinanza 47/2014 – Intervento n° ord. 7009

REALIZZAZIONE DELLA NUOVA PALESTRA SCOLASTICA DI BOMPORTO
Via De Andrè – via Verdi, Bomporto (MO)

PROGETTO IMPIANTI IDRAULICI E MECCANICI

Committente
Comune di Bomporto
Via per Modena,7
41030 Bomporto (MO)

Responsabile Unico del Procedimento RUP
Ing. Pasquale Lo Fiego

Supporto al RUP
Arch. Elena Zaccarelli

Progettazione Esecutiva Architettonica e strutturale
Ing. Claudio Serafini
TecnicaMente
Via Stelvio, 17 – 41122 – Modena
www.tecnicamente-mo.it

Progettazione Impianti Tecnologici
P.I. Gian Luca Gatti
P.I. Andrea Costanzini
Studio Gatti GL Srl
Progettazione Impianti Tecnologici
Via Berna n°6/D – Sassuolo (MO)
e-mail gattigl@studiogattigl.it

PROGETTO IMPIANTO RETE IDRANTIUNI 45 SECONDO UNI 10779/2014 A SERVIZIO DI PALESTRA COMUNALE "LIVELLO RISCHIO I"

Pianta Piano Terra

PE.IA–01	SCALA 1:100	DATA: 21.05.2019